

**Акт готовности образовательной организации Свердловской области
к 2020/2021 учебному году**
Составлен «13» августа 2020г.

1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области:
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса»
(в соответствии с уставом образовательной организации)

2. Юридический адрес: 622018 г. Свердловская область, Нижний Тагил, ул. Юности, дом 9.
(в соответствии с уставом образовательной организации)

3. Фактический адрес: г. Нижний Тагил, ул. Юности, 9; Восточное шоссе, 26

4. Год постройки здания: г. Нижний Тагил, ул. Юности, 9 – 1969 г.; Восточное шоссе, 26 – 1973г.

5. ФИО руководителя, контактный телефон: Залманов Яков Пинхосович, (3435)33-36-93

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Приказом № 152-Л
от 26.06.2020 г. «О подготовке ГАПОУ СО «НТТМПС» к новому 2020/2021 учебному году»

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии: Залманов Яков Пинхосович - директор

7.2. Заместитель Председателя комиссии: Белоусова Наталья Викторовна – зам. директора по СПР

7.3. Секретарь комиссии: Кужелева Ирина Александровна - документовед

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):

- Волкова Т.Б. – зам.директора по АХЧ;
- Малова И.В. – зав. здравпунктом;
- Праздничных Л.Г. – старший мастер;
- Юрик Е.Д. – специалист по охране труда;
- Дроздова О.В. – председатель профсоюзной организации;
- Шаймарданова О.В. – председатель совета техникума.


**8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации
ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» к
2020/2021 учебному году - ГОТОВА**

Председатель Наблюдательного совета:



Васильев С.В., директор центра подготовки
персонала АО «НПК «Уралвагонзавод»

Председатель комиссии: Залманов Я.П.




(подпись)

Зам. председателя Белоусова Н.В.



(подпись)

Секретарь комиссии: Кужелева И.А.



(подпись)

Члены комиссии:

Малова И.В.



(подпись)

Праздничных Л.Г.



(подпись)

Юрик Е.Д.




(подпись)

Дроздова О.В.




(подпись)

Шаймарданова О.В.



(подпись)

Волкова Т.Б.



(подпись)

**Акт готовности к 2020/2021 учебному году
ГАПОУ СО "Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса"**

согласован с:

ОНД и ПР г. Нижний Тагил и
Горноуральского городского округа УНД и ПР ГУ
МЧС России по Свердловской области

_____ дата _____ М.П. _____ ДОБРОСТЬ

ОГИБДД МУ МВД России
«Нижнетагильское»

Согласовано
Начальник ОГИБДД
Черепов А.А.



_____ дата _____ М.П. _____ ДОБРОСТЬ

Нижнетагильский ОВО - филиал ФГКУ
«УВО ВНГ России по Свердловской области»

Начальник ОВО

_____ дата _____ М.П. _____ ДОБРОСТЬ

Территориальный отдел Управления Роспотреб-
надзора по Свердловской области в городе Ниж-
ний Тагил

Акт составлен «13» августа 2020 г.

ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса»
(полное наименование образовательной организации в Свердловской области)

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, рекомендации
Раздел 1. Характеристика образовательной организации			
1.	Наличие учредительных документов юридического лица	Устав государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» утвержден Постановлением Правительства Свердловской области от 20.09.2016 г. №666-ПП	Учредительные документы соответствуют организационно-правовой форме (автономное учреждение)
2.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	Свидетельство о государственной регистрации права <u>г. Нижний Тагил, ул. Юности, 9</u> Объект права: Здание мастерских с переходом 66-АЕ 917139 от 24.06.2013г. Объект права: Здание общежития 66-АЕ 917149 от 24.06.2013г. Объект права: Здание училища с переходом 66-АЕ 917147 от 24.06.2013г. <u>г. Нижний Тагил, ул. Восточное шоссе, 26</u> Объект права: Здание корпуса теоретических занятий 66-АЕ 917148 от 24.06.13г. Объект права: Здание учебно-производств. мастерской 66-АЕ 917140 от 24.06.13г. Объект права: Здание общественно-бытового корпуса 66-АЕ 917146 от 24.06.13г.	Документы, подтверждающие закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества имеются
3.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация	Свидетельство о государственной регистрации права <u>г. Нижний Тагил, ул. Юности, 9</u> Объект права: земельный участок. 66-АЕ 917138 от 24.06.2013 г. <u>г. Нижний Тагил, ул. Восточное шоссе, 26</u> Объект права: земельный участок. 66-АЕ 917145 от 24.06.2013г.	Документы, подтверждающие право на пользование земельным участком имеются
4.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1. Лицензия №18216 от 03.02.2016 г. на бессрочный срок выдана Министерством общего и проф. образования Свердловской области (с приложением) 2. Соответствие данных, указанных в лицензии, уставу. 3. Виды реализуемых образовательных программ: – основные образовательные программы среднего профессионального образования: программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов среднего звена, – основные профессиональные образовательные программы профессионального обучения – программы повышения квалификации рабочих и служащих; программы переподготовки рабочих и служащих; программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих. 4. Свидетельство о государственной аккредитации от 26.06.2015г. серия 66 АО4 0000181 рег. № 8492, выдано на срок до 26.06.2021 г.	Размещена на официальном сайте техникума Соответствует Соответствует основному виду деятельности образовательной организации в соответствии с уставом Имеется

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, рекомендации
5.	Наличие образовательных программ	<p>1) имеются <u>Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих</u> 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования** 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)* 15.01.25 Станочник (металлообработка)** 15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ 22.01.03 Машинист крана металлургического производства** 15.01.32 Оператор станков с программным управлением* <u>Программа подготовки специалистов среднего звена</u> 13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)* 15.02.08. Технология машиностроения 22.02.06. Сварочное производство 39.02.01. Социальная работа** 43.02.02. Парикмахерское искусство 15.02.12 Монтаж, технич. обслуживание и ремонт промышленного оборудования* 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)* 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)*</p>	<p>Реализуются в соответствии с уставом и лицензией на осуществление образовательной деятельности</p> <p>* отмечены профессии и специальности, которые обеспечивают подготовку кадров по ТОП-50 **отмечены профессии и специальности, которые обеспечивают подготовку кадров по ТОП-РЕГИОН</p>
6.	Наличие программ развития образовательной организации	Программа развития НТТМПС на 2016-2020 гг. согласована с директором Центра подготовки персонала АО «НПК «Уралвагонзавод» 11.01.2016 г. (обсуждена на педсовете 16.12.2015г.)	Имеется
7.	Наличие плана работы техникума на 2020/2021 уч. год	План работы на 2020/2021 учебный год утвержден решением педсовета 30.06.2020г.	Имеется
8.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	<p>1) всего - 6 единиц, в т.ч.:</p> <p>2) в т.ч. с массовым пребыванием людей (единиц) – 5;</p> <p>3) в т.ч. с круглосуточным пребыванием людей (общежитие) – 1 единица.</p>	
9.	Условия работы образовательной организации	В одну смену	
10.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	<p>1) проектная допустимая численность обучающихся – 1200 чел.;</p> <p>2) количество групп по комплектованию: очное обучение – 35, заочное обучение – 12.</p> <p>3) планируемое количество обучающихся на момент проверки - 1100 чел.;</p> <p>4) в т.ч. с применением дистанционных образовательных технологий – 0 ч.;</p> <p>5) наличие превышения допустимой численности обучающихся – нет.</p>	В пределах допустимой нормы

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, рекомендации																								
11.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	по штатному расписанию – 248,7 ст.: <table border="1" data-bbox="663 188 1480 496"> <thead> <tr> <th></th> <th>План</th> <th>Факт</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>администрация</td> <td>21 ст.</td> <td>21 ст.</td> </tr> <tr> <td>преподаватели</td> <td>73,2 ст.</td> <td>73,2 ст.</td> </tr> <tr> <td>воспитатели</td> <td>3 ст.</td> <td>3 ст.</td> </tr> <tr> <td>мастера п/о</td> <td>18,5 ст.</td> <td>18,5 ст.</td> </tr> <tr> <td>мед. работники</td> <td>2 ст.</td> <td>2 ст.</td> </tr> <tr> <td>иные работники</td> <td>131ст.</td> <td>129 ст.</td> </tr> <tr> <td>наличие вакансий</td> <td>нет</td> <td>нет</td> </tr> </tbody> </table>		План	Факт	администрация	21 ст.	21 ст.	преподаватели	73,2 ст.	73,2 ст.	воспитатели	3 ст.	3 ст.	мастера п/о	18,5 ст.	18,5 ст.	мед. работники	2 ст.	2 ст.	иные работники	131ст.	129 ст.	наличие вакансий	нет	нет	Соответствует штатному расписанию
	План	Факт																									
администрация	21 ст.	21 ст.																									
преподаватели	73,2 ст.	73,2 ст.																									
воспитатели	3 ст.	3 ст.																									
мастера п/о	18,5 ст.	18,5 ст.																									
мед. работники	2 ст.	2 ст.																									
иные работники	131ст.	129 ст.																									
наличие вакансий	нет	нет																									
Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащённость образовательного процесса																											
12.	Готовность систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	Акт №16,17 от 13.07.2020 г. «Акт обследования внутренних тепловых сетей» Акт №14 от 13.07.2020 г. «Акт технического контроля внутренних систем холодного водоснабжения» Акт №32 от 29.07.2019 г. «Акт технического испытания системы внутренней канализации и водостоков»	Система внутренней канализации и водостоков к эксплуатации в 2020/2021 уч. году готова. Система внутренних тепловых сетей готова, с замечаниями по частичной замене запорной арматуры. Система холодного водоснабжения готова, с замечаниями по частичной замене запорной арматуры.																								
13.	Оснащённость ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами		Обеспечено ученической мебелью в соответствии с Сан-ПиН																								
14.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)		Все учебные предметы обеспечены учебниками в соответствии с требованиями стандартов																								
15.	Оснащённость мастерских в соответствии с требованиями		Все учебные мастерские, лаборатории, оснащены в соответствии с требованиями стандартов																								

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, рекомендации
Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации			
16.	Наличие и готовность спортивного зала	Акт № 11,13 приемки спортивного зала на готовность к новому 2020/2021 учебному году от 13.07.2020 г.	Спортивный зал допущен к эксплуатации и проведению учебных занятий в 2020/2021 уч. году
17.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	Спортивное оборудование: перекладина, баскетбольные щиты с кольцами, волейбольная сетка, брусья. Сертификаты соответствия спортивного оборудования отсутствуют Акт №10,12 приемки спортивного инвентаря и оборудования от 13.07.20г. на готовность использования в учебном процессе в 2020/2021 учебном году	Имеется.
18.	Наличие и состояние спортивной площадки		Отсутствует
19.	Проведение испытаний спортивного оборудования в спортивных залах	Перекладина, баскетбольные щиты с кольцами, крепеж волейбольной сетки, брусья подлежали испытаниям в соответствии с Методическими рекомендациями по безопасности проведения занятий по физической культуре и спорту.	Спортивные инвентарь и оборудование допущены к эксплуатации и проведению учебных занятий в 2020/2021 учебном году
Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации			
20.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора)	Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя (Акты №39, № 40 от 08.07.2018 г.)	Замечаний нет
21.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	назначение ответственного лица за пожарную безопасность и обеспечение противопожарного режима – Волкова Т.Ю., зам. директора по АХЧ (приказ №399-л от 20.12.2019г.)	имеется
22.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя организации пожарному минимуму Залманов Я.П., директор, Уральский институт подготовки кадров «21 век», уд. №1636, протокол №200 от 19.12.2018. Обучение по программе пожарно-технического минимума в соответствии с должностными обязанностями Белоусова Н.В., зам.директора, Уральский институт подготовки кадров «21	Обучение проводится в соответствии с планом пожарно-технического минимума

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, рекомендации
		<p>век», уд. №1625, протокол №200 от 19.12.18. Обучение по программе пожарно-технического минимума в соответствии с должностными обязанностями</p> <p>2) наличие обученного ответственного в организации Волкова Т.Б. зам. директора по АХЧ. Уральский институт подготовки кадров «21 век» Удостоверение №1139, протокол №172 от 24.05.2017. Обучение по программе пожарно-технического минимума в соответствии с должностными обязанностями</p> <p>3) обучение сотрудников ППБ (указать даты)</p> <p>4) обучение обучающихся ППБ проводится в рамках курса ОБЖ;</p> <p>5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений)</p>	<p>Обучение проводится в соответствии с графиком</p> <p>Инструктажи проводятся ежегодно (март, октябрь)</p> <p>Периодичность - 2 раза в год</p>
23.	Состояние первичных средств пожаротушения	<p>1) достаточность имеющихся средств: Огнетушители 114 ед.: порошковые ОП-2, ОП-3, ОП-4, ОП-5, ОУ-2, ОУ-3. Пожарный шкаф для размещения и обеспечения сохранности технических средств, применяемых во время пожара – 7 шт.</p> <p>2) наличие журнала учета средств</p> <p>3) проверка средств на срок годности</p>	<p>Достаточно.</p> <p>Имеется</p> <p>Проверка проведена. Огнетушители произведены в декабре 2017 г., срок эксплуатации- 5 лет).</p>
24.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание	<p>1) Автоматическая пожарная сигнализация оборудована на всех объектах техникума с выводом сигнала на пульт сотрудника охраны объекта (техникума). Оборудование АПС включает в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Контакт RIPR (ИПР-Р) Ритм извещатель пожарный ручной радиоканальный входит в состав радиоканальной охранно-пожарной системы. Используется для ручной подачи сигнала пожарной тревоги в случае, если кто-то из людей визуально обнаруживает задымление или возгорание. Извещатели размещены на каждом этаже зданий объекта. - Рокот-3 – система речевого оповещения пожарная; - НБО-12В-01 – оповещатель охранно-пожарный световой для обозначения эвакуационных выходов. <p>2) Договор о техническом обслуживании средств АПС № 18/20 от 20.12.2019г. заключен с ООО «Уралэлектроавтоматика»</p>	<p>Система АПС имеется, исправна</p>
25.	Состояние путей эвакуации	<p><u>1 площадка.</u> Эвакуационные выходы для людей – 6 Эвакуационные выезды для транспорта – 2</p> <p><u>2 площадка.</u> Эвакуационные выходы для людей – 7 Эвакуационные выезды для транспорта – 2</p>	<p>Соответствует требованиям пожарной безопасности</p>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, рекомендации
26.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	Акт № 19 - технического контроля электроснабжения и электрооборудования в НТТМПС от 14.07.2020г.	Соответствует требованиям пожарной безопасности
27.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	<p>1) Внутреннее противопожарное водоснабжение <u>1 площадка.</u> На лестничных клетках, на каждом этаже зданий установлены пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованные пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами. Кол-во пожарных кранов – 23 шт. Скорость водоотдачи – 3 л/сек. Акт №23- технического обследования и проверки внутренних пожарных кранов на водоотдачу в НТТМПС от 14.07.2020 г.</p> <p><u>2 площадка.</u> Отсутствует внутренний противопожарный водопровод</p> <p>2) Наружное противопожарное водоснабжение – испытания проведены. Акт испытания пожарных гидрантов на водоотдачу от 31.07.2020г., проведенного представителями государственного противопожарной службой и обслуживающей организацией АО «НПК «Уралвагонзавод» (54 ПСЧ)</p>	Соответствует требованиям пожарной безопасности
28.	Наличие декларации пожарной безопасности	Декларация зарегистрирована Отделом надзорной деятельности города Нижний Тагил и ГГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области от 03.03.2016г. № 65-476-370-ТО-00102 – Юности, 9, от 03.03.2016г. № 65-476-370-ТО-00103 – Восточное шоссе, 26	Имеется
Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия			
29.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	Предписание №01-09-12/3237 от 04.05.2017 об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований	На 01.09.2020 г. предписания выполнены на 100 %
30.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация работников осуществляется в соответствии с графиком	Выполнено – 100%
31.	Организация питания обучающихся	<p>1) наличие пищеблока - столовая</p> <p>2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;</p> <p>3) организация горячего питания – за счет собственной столовой</p> <p>4) договоры на поставку продуктов питания</p> <p>5) планируемый охват обучающихся горячим питанием</p> <p>6) паспортизация пищеблока (столовой) проведена</p>	В соответствии с требованиями по организации питания в ОО имеются 100% Паспорт столовой имеется.

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, рекомендации
		7) Акт №20 от 14.07.2020г. технического контроля оборудования столовой паспортным характеристикам.	
32.	Оборудование организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха	Наличие приборов для обеззараживания воздуха в помещениях: стационарные бактерицидные облучатели открытого типа – 55 шт.	Заключен договор на поставку мед. оборудования (срок поставки до 31.08.2020г.)
33.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых излучателей для очистки и обеззараживания воды		Включен в план мероприятий на 2021 год.
34.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха	Акт проверки кратности воздухообмена здания и эффективности системы вентиляции №128/2020 от 04.08.2020г. ООО «Мастер-Люкс»	Аэродинамические испытания приточно-вытяжной вентиляции выполнены по ГОСТ 12.3.018-79
35.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие мед.кабинета 2) лицензия на право медицинской деятельности № ЛО-66-01-002804 от 21.08.2014 3) обеспеченность медицинским персоналом	Имеется Имеется 100 %
36.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля	«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области город Нижний Тагил». Протокол лабораторного исследования №18249, 18251 от 10.08.2020г.	Результаты лабораторного исследования имеются
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников организации в соответствии с установленным графиком		Медицинский осмотр в соответствии с установленным графиком. Выполнено 100%
38.	Наличие бесконтактных термометров	Наличие бесконтактных термометров –12 шт.	Заключен договор на поставку мед. оборудования (срок поставки до 31.08.2020г.)
39.	Наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук	Наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук – 25 шт.	Заключен договор на поставку мед. оборудования (срок поставки до 31.08.2020г.)
40.	Наличие переносных ультрафиолетовых облучателей	Приборы для обеззараживания воздуха в рекреациях зданий: переносные бактерицидные облучатели закрытого типа 4-х ламповые – 17 шт.	Заключен договор на поставку мед. оборудования (срок поставки до 31.08.2020г.)

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, рекомендации
41.	Наличие бактерицидных облучателей воздуха рециркулярного типа	Приборы для обеззараживания воздуха в помещениях: стационарные рециркуляторы бактерицидные (на основе безозоновых бактерицидных ламп низкого давления) – 70шт.	Заключен договор на поставку мед. оборудования (срок поставки до 31.08.2020г.)
Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации			
42.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Свердловской области	1) Акт обследования инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности объекта Нижнетагильский ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» от 10.12.2019 №637. 2) Акт проверки ОНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области от 30.08.2019г.	Предписаний нет Замечаний нет
43.	Паспорт безопасности образовательной организации (3 категория опасности объекта (территории))	1) Паспорт безопасности объектов (территорий) разработан, согласован в подразделениях: – ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского городского округа, ГУ МЧС России по Свердловской области (24.12.2019г.) – Нижнетагильского ОВО - филиал ФГКУ Вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Свердловской области (26.12.2019г.) – Управление ФСБ России по Свердловской области (17.01.2020г.)	Разработан, согласован
44.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	1) назначение ответственного лица за антитеррористическую защищенность объекта (территории) – Белоусова Н.В., зам. директора по СПР (приказ №399-л от 20.12.2019г.)	Имеется.
45.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности	Обучение антитеррористической защищенности: 1) Обучены: начальник штаба ГО и ЧС; лицо, ответственное за антитеррористическую защищенность прошли обучение в ГКУДПО СО «Учебно-методический центр по ГО И ЧС СО» в объеме 36 час. по программе подготовки должностных лиц и специалистов ГО и Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, 2017год 2) обучение сотрудников способам и действиям в условиях совершения террористического акта или угрозы его совершения, а также по минимизации его последствий: приказ №320-л от 09.10.2019г. 3) Обучение обучающихся осуществляется в соответствии с программой обучения на 2020г. (2 занятия)	Охват обученных сотрудников – 100% Обучение сотрудников осуществляется в соответствии с программой обучения на 2020г. Дата проведения - 17.05.2020. (дистанционно, в рамках Месячника безопасности)
46.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении	Планы эвакуации расположены на каждом этаже зданий. Выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.143-2009.	Выполнены в соответствии с требованиями Системы стандартов безопасности труда

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, рекомендации
	террористического акта		
47.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	Приказ №162-л от 17.07.2020г. «Об организации пропускного и внутриобъектового режима в НТТМПС» Приказ №163-л от 17.07.2020г. «Об организации пропускного и внутриобъектового режима в студенческом общежитии» Приказ ООО ЧОО «Импульс» №58 от 29.06.2020 «Об организации пропускного и внутриобъектового режима объектов НТТМПС»	Организовано в соответствии с требованиями по антитеррористической безопасности объектов образования
48.	Организация физической охраны	Охранную деятельность осуществляют сотрудники ООО ЧОО «Импульс» (Договор на оказание услуг по физической охране №5666700640020000010000 от 16.06.2020	Организовано в соответствии с требованиями по антитеррористической безопасности объектов образования
49.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) На посту охраны имеется стационарная и носимая кнопки тревожной сигнализации. Договор №6741N01085/то на оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах от 08.01.2020 с ФГУП «Охрана» Росгвардии по Свердловской области 2) Сигнал оповещения выводится на пульт централизованной охраны №2 Нижнетагильского ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области». Тип устройства передачи сигнала – по каналу связи интернет, на срабатывание сигнализации реагирует группа задержания Нижнетагильского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области». 3) Договор от 01.01 2020г. №637 «Об экстренном реагировании наряда вневедомственной охраны в случае срабатывания тревожной сигнализации».	<u>КТС имеется, исправна</u>
50.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	Система экстренного оповещения о возникновении ЧС: Автоматическая пожарная сигнализация оборудована на всех объектах техникума с выводом сигнала на пульт сотрудника охраны объекта, охватывает 100% площади объекта, оповещение идет в автоматическом и ручном режиме. Оборудование АПС включает в себя: – Контакт RIPR (ИПР-Р) Ритм извещатель пожарный ручной радиоканальный входит в состав радиоканальной охранно-пожарной системы. Используется для ручной подачи сигнала пожарной тревоги в случае, если кто-то из людей визуально обнаруживает задымление или возгорание. Извещатели размещены на каждом этаже зданий объекта. – Рокот-3 – система речевого оповещения пожарная; НБО-12В-01 – опо-	<u>Система экстренного оповещения о ЧС имеется, исправна</u>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, рекомендации
		<p>вещатель охранно-пожарный световой для обозначения эваку. выходов;</p> <p>– объект оборудован автономными системами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении ЧС.</p> <p>Договор о техническом обслуживании средств АПС № 18/20 от 20.12.2019г. заключен с ООО «Уралэлектроавтоматика»</p> <p>Дублированный сигнал о ЧС выводится на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта: наименование программно-аппаратного комплекса: «Комплексная система мониторинга, оповещения о ЧС «Стрелец-мониторинг», договор технического мониторинга и обслуживания с ООО «Актай-Мониторинг» №024-20-ТМО от 03.12.2019.</p>	
51.	Система охранной сигнализации	на объекте отсутствует.	Охрану объекта осуществляют сотрудники охраны, круглосуточно.
52.	Система видеонаблюдения	<p>1) Система видеонаблюдения и охранного телевидения включает в себя:</p> <p><u>1 площадка. ул. Юности, 9</u> Наружные камеры видеонаблюдения – 17 камер, расположенных по периметру объекта; Камеры внутреннего видеонаблюдения – 11, расположенные по этажам зданий.</p> <p><u>2 площадка. ул. Восточное ш., 26</u> Наружные камеры видеонаблюдения – 12 камер, расположенных по периметру объекта; Камеры внутреннего видеонаблюдения – 10, расположенные по этажам зданий.</p> <p>Система видеонаблюдения. Обслуживание системы осуществляется ООО «Уралэлектроавтоматика» согласно договору на монтаж системы видеонаблюдения по гарантийным обязательствам (договор №29 от 15.05.19г.).</p> <p>Устройства для хранения информации с камер видеонаблюдения: видеоизображение в онлайн-режиме выводится на пульт сотрудника охраны. Хранение видеоинформации осуществляет накопитель LTV RNE-163 00, 16-канальный IP-видеорегистратор. Внутреннее хранилище - 2x SATA (8 Тб)</p> <p>Срок хранения видеоинформации составляет 30 дней. Зона охвата видеонаблюдения: внутренняя часть зданий, входная группа и прилегающая территория.</p>	Система видеонаблюдения объекта находится в рабочем состоянии с выводом изображения на монитор сотрудника охраны ООО ЧОО «Импульс» с фиксации видеозаписи событий.
53.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, ох-	<p>Посты охраны зданий расположены</p> <p><u>1 площадка. ул. Юности, 9</u> – здание общежития 1 эт., учебный корпус – 1 эт.</p> <p><u>2 площадка. ул. Восточное ш., 26</u> – здание УПМ 1 эт., общественно-бытовой</p>	Организовано в соответствии с требованиями по антитеррористической безопасности

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, рекомендации
	ранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ	корпус – 1 эт. Оборудование постов охраны для охраны включает в себя: систему видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации	объектов образования
54.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	<u>Наличие контрольно-пропускных пунктов:</u> 1) <u>1 площадка. ул. Юности, 9.</u> Въезд транспорта на территорию объекта контролируется сотрудником ООО ЧОО «Импульс» при помощи системы видеонаблюдения. <u>2 площадка. ул. Восточное ш., 26.</u> Контрольно-пропускной пункт: есть, въезд транспорта на территорию ограничен через пропускной пункт ООО «ЧОО «РТО-Гард», на территории комплекса имеется два автоматических шлагбаума. Кроме того, въезд транспорта на территорию объекта контролируется на посту охраны зданий при помощи системы видеонаблюдения. 2) <u>Охранную</u> деятельность осуществляют сотрудники ООО ЧОО «Импульс» (Договор на предоставление охранных услуг №5666700640020000010000 от 16.06.2020) 3) Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режиме на объектах, утверждена директором НТТМПС, согласованная с директором ООО ЧОО «Импульс – 29.06.2020г.).	Организовано в соответствии с требованиями по антитеррористической безопасности объектов образования
55.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	Для исполнения договорных обязательств по договору на оказание охранных услуг, на центральных постах массового пребывания людей, сотрудники ООО ЧОО «Импульс» используют следующие ручные металлоискатели: «Учебный корпус» площадка № 1 ул. Юности,9 - СФИНКС модель 612 «Учебный корпус» площадка №2 Восточное шоссе,26 - АКА 7202М	Организовано в соответствии с требованиями по антитеррористической безопасности объектов образования
56.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	Система Электронная проходная PERCo-КТ02.3 предназначена для организации контроля доступа по принципу разрешено/запрещено через ОДНУ точку прохода – электронную проходную, турникет, электромеханический замок. Места размещения: <u>1 площадка. ул. Юности, 9.</u> – учебный корпус – 1 этаж, рядом с постом сотрудника охраны; – общежитие – 1 этаж, рядом с постом сотрудника охраны. <u>2 площадка. ул. Восточное ш., 26.</u> – центральный вход общественно-бытового корпуса – 1 этаж, рядом с постом сотрудника охраны; запасной вход общественно-бытового корпу-	Организовано в соответствии с требованиями по антитеррористической безопасности объектов образования

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, рекомендации
		са – 1 этаж, рядом с постом сотрудника охраны	
57.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	<p>Ограждение объекта (территории) имеется.</p> <p><u>1 площадка. ул. Юности, 9.</u> По периметру объекта имеется 3 штуки металлических ворот и шлагбаум. Для въезда на территорию объекта предусмотрены одни ворота, обеспечивающие жесткую фиксацию их створок в закрытом положении</p> <p><u>2 площадка. ул. Восточное ш., 2б.</u> – не предусмотрено по проекту. Въезд транспорта на территорию ограничен через пропускной пункт ООО «ЧОО «РТО-Гард»</p>	Организовано в соответствии с требованиями по антитеррористической безопасности объектов образования
58.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	<p>Контрольно-пропускной пункт:</p> <p><u>1 площадка. ул. Юности, 9.</u> – нет. Въезд транспорта на территорию объекта контролируется сотрудником ООО ЧОО «Импульс» при помощи системы видеонаблюдения.</p> <p><u>2 площадка. ул. Восточное ш., 2б.</u> – не предусмотрено по проекту. Въезд транспорта на территорию ограничен через пропускной пункт ООО «ЧОО «РТО-Гард»</p>	Организовано в соответствии с требованиями по антитеррористической безопасности объектов образования
59.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	<u>Не предусмотрены требованиями по антитеррористической защищенности объектов и территорий второй категории опасности</u>	
60.	Ограждение образовательной организации	<p>Наличие ограждения, его состояние:</p> <p>1 площадка. Металлический решетчатый забор из прутка (d= 20 мм.) высотой 2 метра, По периметру объекта имеется 3 штуки металлических ворот и шлагбаум. Для въезда на территорию объекта предусмотрены одни ворота, контроль въезда транспорта на территорию осуществляют наружные камеры видеонаблюдения.</p>	<p>1 площадка. Ограждение объекта имеется, нарушение целостности ограждения отсутствует.</p> <p>2 площадка. Ограждение объекта (территории) не предусмотрено по проекту.</p>
61.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	Система наружного освещения – на стенах зданий, освещает прожекторами по периметру объекта (территории), состояние – исправное. Дополнительное освещение уличными прожекторами городских улиц вдоль фасада зданий по ул. Юности, Восточное шоссе.	Имеется, исправно
Раздел 7. Информационная безопасность			
62.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы	Акт №21. Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности от	Имеется

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, рекомендации
	экстремистской направленности	14.07.2020г.	
63.	Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет	Доступ к сети Интернет обеспечивают провайдеры: – ООО «Нижнетагильские компьютерные сети», договор №208-19 от 09.01.2020г.	Имеется
64.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	В образовательном процессе для обучающихся используется 23 единиц компьютеров, в том числе: 203 каб. – 1 ед., 205 каб. – 11 ед., 209 каб. – 11 ед.	В соответствии с требованиями организации информационного пространства
65.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	Договор с Интернет-провайдером ООО «Нижнетагильские компьютерные сети» на основании которого провайдер обеспечивает контент фильтрацию (блокировку доступа к сайтам несовместимыми с целями образования - экстремистского, националистического, порнографического характера и т.п.)	Имеется
66.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) Приложение "КОНТЕНТ-ФИЛЬТР" lidrekon.ru 2) Dr. Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) 3) Тип контент-фильтра – программный	Выполнена установка контент-фильтра, блокирующего выход к интернет ресурсам, причиняющим вред здоровью и развитию детей
67.	Проверка исправности контентной фильтрации	Программное решение системы контентной фильтрации при использовании сети Интернет установлено, настроено и проверено Акт проверки исправности системы контент- фильтрации №24 от 14.07.2020г.	Приняты меры по защите прав обучающихся от информации пропаганды и агитации, наносящих вред их здоровью и развитию
68.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	Приказ №84-Л от 01.04.2020 г. «Об организации информационного пространства и мерах предотвращения несанкционированного доступа к ресурсам Интернет»	Имеется
Раздел 8. Безопасность дорожного движения			
69.	Безопасность школьных перевозок		Перевозка детей не осуществляется
70.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации	Паспорт дорожной безопасности утвержден 08.08.2019 г.; паспорт согласован в ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» Проведена корректировка Паспорта в 2020 году. Согласовано с ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское». Дата согласования – 06.08.2020	Имеется
71.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	Размещены на официальном сайте методические материалы для проведения инструктажей по дорожной безопасности http://ntmps.ru/uploads/files/Ofizial_informazia/OT/Pravila_GD.pdf	Имеется

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, рекомендации
72.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национального стандарта Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТ 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части	Ограждение объекта имеется, нарушение целостности ограждения отсутствует. 2 пешеходных перехода (около учебных комплексов по адресу: ул. Юности, 9, Восточное ш., 26) Тротуары имеются, исключена возможность движения пешеходов по проезжей части
73.	Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах)	Комплексный межведомственный план мероприятий по профилактике травматизма и гибели обучающихся ГАПОУ СО «НТТМПС» на 2019-2020гг. Согласован с ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области 09.01.2019г.	Имеется, согласован
Раздел 9. Охрана труда			
74.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в организации	Приказ №399-Л от 20.12.2020г. «О назначении ответственных за направление комплексной безопасности в 2020 году	Имеется
75.	Наличие коллективного договора	Коллективный договор на 2020-2022 гг. от 23.01.2020 г. (утв. на собрании работников, протокол №2 от 21.01.2020г.)	Имеется
76.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	Обучение руководителя/заместителя руководителя и членов комиссии по 40-часовой программе по охране труда в ГАПОУ СО «НТГМК» - 7 чел. (протокол № 2 от 31.05.2018 г.)	Имеется
77.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	План работы по охране труда и профилактике детского травматизма в ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» на 2019-2020гг. (согласован с ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское»)	Имеется
78.	Наличие инструкций по охране труда	Приказ № 148-Л от 17.05.2018 г. « Об утверждении инструкций по охране труда»	Имеется пакет инструкций
79.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	Журнал регистрации вводного инструктажа по ОТ; Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте по ОТ; Журнал регистрации инструктажа обучающихся по ОТ при организации общественно-полезного, производительного труда и проведении внеклассных мероприятий;	Имеются

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, рекомендации
		Журнал административно-общественного контроля по ОТ; Журнал I степени контроля состояния техники безопасности и охраны труда	
80.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	Приказ № 06-Л от 09.01.2020 г. «О проведении инструктажей по безопасности труда в службах техникума в 2020 году»	В соответствии с графиком
81.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего - 85; 2) количество аттестованных рабочих мест - 85; 3) количество неаттестованных рабочих мест - 0, 4) планируемые сроки специальной оценки условий труда – 2023гг.	
82.	Наличие Паспорта социально-значимого объекта	Паспорт социально-значимого объекта разработан. Дата корректировки паспорта – 06.05.2019г. Согласован Отделом гражданской защиты населения Администрации г. Нижний Тагил МКУ «ЕДДС Администрации г. Нижний Тагил»	Разработан, согласован
Ремонтные работы			
83.	Проведение капитального ремонта		Нет
84.	Проведение текущего ремонта	Отремонтировано 25 помещений. Финансовое обеспечение мероприятий – 174,8 тыс. руб.	Проводится в рамках подготовки к НУГ
85.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации		Капитальный ремонт в 2020/2021уч. г. не запланирован