

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C613A2A31EDE540785CFCAAE320D04E4  
Владелец: ГРИЦЕНКО НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА  
Действителен: с 04.07.2024 до 27.09.2025

УТВЕРЖДЕНА:  
приказом Министерства образования  
и молодежной политики  
Свердловской области от 22.05.2024 г.  
№ 738-Д «Об утверждении примерной  
формы Акта готовности  
образовательной организации  
Свердловской области  
к 2024/2025 учебному году»

**АКТ**  
**готовности образовательной организации Свердловской области**  
**к 2024/2025 учебному году**

составлен «01» августа 2024 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области (в соответствии с уставом):

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса»

2. Юридический адрес (в соответствии с уставом): 622018 г. Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Юности, 9,

3. Фактический адрес: 622018 г. Нижний Тагил, ул. Юности, 9; 622051 г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 26

4. Год постройки здания: г. Нижний Тагил, ул. Юности, 9 – 1969 г.; Восточное шоссе, 26 – 1973 г.

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон: Гриценко Наталья Владимировна, (3435)33-36-93

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 11.04.2024 г. № 589-Д «Об утверждении плана мероприятий по подготовке государственных образовательных организаций Свердловской области, подведомственных Министерству образования и молодежной политики Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, к 2024/2025 учебному году»

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии:

Ахметзянов Владимир Ринатович, заместитель директора по АХЧ  
(ФИО, должность)

7.2. Заместитель председателя комиссии:

Зайцев Вячеслав Александрович, инженер по комплексной безопасности  
(ФИО, должность)

7.3. Секретарь комиссии:

Кужелева Ирина Александровна, документовед  
(ФИО, должность)

7.4. Члены комиссии (указать Ф.И.О., должность):

от территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области – ответственный от ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское», начальник ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское», подполковник полиции - Бернгардт Сергей Александрович.

от территориальной организации профсоюза работников народного образования (городских комитетов, районных комитетов) общественной организации первичной профсоюзной организации «Уралвагонзавод», председатель – Лутохин Евгений Владимирович.

от Нижнетагильского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области», начальник ОКЗО, майор полиции – Пшеничников Алексей Анатольевич.

7.5. Приглашенные (по согласованию) (Ф.И.О., должность):

от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, председатель - Воронина Ольга Анатольевна.

7.6. От образовательной организации Свердловской области (Ф.И.О., должность):





от администрации образовательной организации Свердловской области, зам. директора по УР – Коровина Элина Михайловна.

от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы, комендант зданий – Шабарова Ольга Викторовна.

от родительской общественности, преподаватель – Бобкина Альфия Каримовна.

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации Свердловской области:

**Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» к 2024/2025 учебному году - готова**

Председатель комиссии:	Ахметзянов В.Р.		(подпись)
Зам. председателя комиссии:	Зайцев В.А.		(подпись)
Секретарь комиссии:	Кужелева И.А.		(подпись)
Члены комиссии:	Бернгардт С.А.		(подпись)
	Лутохин Е.В.		(подпись)
	Пшеничников А.А.		(подпись)
	Воронина О.А.		(подпись)
	Коровина Э.М.		(подпись)
	Шабарова О.В.		(подпись)
	Бобкина А.К.		(подпись)



Приложение  
к Акту готовности  
образовательной организации  
Свердловской области  
к 2024/2025 учебному году

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1.	<b>Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области</b>		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	устав государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» утвержден приказом министра образования и молодежной политики от 05.12.2019 г. № 460-Д
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	указать реквизиты	свидетельство о государственной регистрации права <u>г. Нижний Тагил, ул. Юности, 9</u> Объект права: Здание мастерских с переходом 66-АЕ 917139 от 24.06.2013г. Объект права: Здание общежития 66-АЕ 917149 от 24.06.2013г. Объект права: Здание училища с переходом 66-АЕ 917147 от 24.06.2013г. <u>г. Нижний Тагил, ул. Восточное шоссе, 26</u> объект права: Здание корпуса теоретических занятий 66-АЕ 917148 от 24.06.13г. объект права: Здание учебно-производств. мастерской 66-АЕ 917140 от 24.06.13г. объект права: Здание общественно-бытового корпуса 66-АЕ 917146 от 24.06.13г.
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	свидетельство о государственной регистрации права <u>г. Нижний Тагил, ул. Юности, 9</u> Объект права: земельный участок. 66-АЕ 917138 от 24.06.2013 г. <u>г. Нижний Тагил, ул. Восточное шоссе, 26</u> Объект права: земельный участок. 66-АЕ 917145 от 24.06.2013г.
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);	1. регистрационный номер лицензии: № Л035-01277-66/00194971 3. Дата предоставления лицензии: 03.02.2016. Статус лицензии: действует, бессрочно 2. соответствует данным, указанным в лицензии, уставу;

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		<p>2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;</p> <p>3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;</p> <p>4) дата и номер свидетельства об аккредитации</p>	<p>3. виды реализуемых образовательных программ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- основные образовательные программы среднего профессионального образования: программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов среднего звена,</li> <li>- основные профессиональные образовательные программы профессионального обучения – программы повышения квалификации рабочих и служащих; программы переподготовки рабочих и служащих; программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.</li> </ul> <p>4. регистрационный номер государственной аккредитации: № А007-01277-66/01148131 2. Дата предоставления государственной аккредитации: 29.06.2015. Статус: действует, бессрочно</p>
6.	Наличие образовательных программ	<p>1) имеются (перечислить)</p> <p>2) отсутствуют</p>	<p>1) имеются</p> <p><u>Подготовка квалифицированных рабочих, служащих</u></p> <p>15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))</p> <p>22.01.03 Машинист крана металлургического производства</p> <p>15.01.20 Слесарь КИПиА</p> <p>15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ</p> <p>15.01.32 Оператор станков с программным управлением</p> <p>15.01.32 Оператор станков с программным управлением (адаптированная)</p> <p>13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования</p> <p><u>Подготовка специалистов среднего звена</u></p> <p><u>22.02.06 Сварочное производство</u></p> <p><u>13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)</u></p> <p><u>39.02.01 Социальная работа</u></p> <p>43.02.13 Технология парикмахерского искусства</p> <p>15.02.16 Технология машиностроения</p> <p>13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)</p> <p>15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)</p> <p>27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)</p> <p>15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)</p>

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
			18.02.06 Химическая технология органических веществ
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1)имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2)отсутствуют	1)имеется/ программа развития ГАПОУ СО «НТТМПС» на 2021-2025 гг. Утверждена директором техникума. Обсуждена на педсовете 08.04.2020 г.
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2024/2025 учебный год	1)наличие; 2)когда и кем утверждён	1) имеется 2) план работы на 2024/2025 учебный год утвержден решением педсовета Протокол № 11 от 27.06.2024 г.
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	1)всего (единиц); 2)в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1) всего - 6 единиц, в т.ч.: 2) в т.ч. с массовым пребыванием людей (единиц) – 5; 3) в т.ч. с круглосуточным пребыванием людей (общежитие) – 1 ед.
10.	Условия работы образовательной организации	1)в одну или две смены (указать); 2)в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3)во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	в одну смену
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных	1) 1200 человек 2) 45 групп 3) 966 человек 4) 966 человек

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации																								
1	2	3	4																								
		технологий (человек)»; 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать сколько человек)	5) 0 человек																								
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1)по штатному расписанию: администрация; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2)по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3)наличие вакансий (указать)	<table border="1" data-bbox="1144 389 1960 667"> <thead> <tr> <th></th> <th>План</th> <th>Факт</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>администрация</td> <td>22 ст.</td> <td>17 ст.</td> </tr> <tr> <td>преподаватели</td> <td>77,09 ст.</td> <td>77,09 ст.</td> </tr> <tr> <td>воспитатели</td> <td>3 ст.</td> <td>1 ст.</td> </tr> <tr> <td>мастера п/о</td> <td>22 ст.</td> <td>22 ст.</td> </tr> <tr> <td>мед. работники</td> <td>3 ст.</td> <td>0 ст.</td> </tr> <tr> <td>иные работники</td> <td>86,0 ст.</td> <td>35,3 ст.</td> </tr> <tr> <td>наличие вакансий</td> <td></td> <td>да 6</td> </tr> </tbody> </table> <p>по штатному расписанию – 211,59 ст., фактически – 152,39</p>		План	Факт	администрация	22 ст.	17 ст.	преподаватели	77,09 ст.	77,09 ст.	воспитатели	3 ст.	1 ст.	мастера п/о	22 ст.	22 ст.	мед. работники	3 ст.	0 ст.	иные работники	86,0 ст.	35,3 ст.	наличие вакансий		да 6
	План	Факт																									
администрация	22 ст.	17 ст.																									
преподаватели	77,09 ст.	77,09 ст.																									
воспитатели	3 ст.	1 ст.																									
мастера п/о	22 ст.	22 ст.																									
мед. работники	3 ст.	0 ст.																									
иные работники	86,0 ст.	35,3 ст.																									
наличие вакансий		да 6																									
13.	<b>Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащённость образовательного процесса</b>																										
14.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализация; 2) отопление; 3) водоснабжение	акты технического контроля (указать реквизиты)	<p>акт № 13 от 20.06.2024 г. «Акт технического испытания системы внутренней канализации и водостоков»  акт № 56909 от 20.06.2024 г. «Акт технического контроля внутренних систем холодного водоснабжения»  акт № 11, 12 от 20.06.2024 г. «Акт обследования внутренних тепловых сетей»  система внутренней канализации и водостоков к эксплуатации в 2024/2025 уч. году готова</p>																								

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
			система внутренних тепловых сетей допущена к эксплуатации в 2024/2025 учебном году система холодного водоснабжения допущена к эксплуатации в 2024/2025 учебном году
15.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	соответствует/ обеспечено ученической мебелью в соответствии с Сан-ПиН
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	все учебные предметы обеспечены учебниками в соответствии с требованиями стандартов 80%
17.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	соответствует/не соответствует	соответствует /все учебные мастерские, лаборатории, оснащены в соответствии с требованиями стандартов
18.	<b>Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации</b>		
19.	Наличие и готовность физкультурного (спортивного) зала		акт № 27, № 29 приемки спортивного зала на готовность к новому 2024/2025 учебному году от 17.07.2024 г. спортивный зал допущен к эксплуатации и проведению учебных занятий в 2024/2025 уч. году
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов	спортивное оборудование: перекладина, баскетбольные щиты с кольцами, волейбольная сетка, брусья. Сертификаты соответствия спортивного оборудования отсутствуют
21.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки		отсутствует
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	перекладина, баскетбольные щиты с кольцами, крепеж волейбольной сетки, брусья подлежали испытаниям в соответствии с Методическими рекомендациями по безопасности проведения занятий по физической культуре и спорту спортивные инвентарь и оборудование допущены к эксплуатации и проведению учебных занятий в 2024/2025 учебном году

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
23.	<b>Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации</b>		
24.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утверждён); 5) отчеты об устранении нарушений	1) Предписание об устранении нарушений обязательных требований № 2312/022-66/137-П/ПВП от 26 января 2024 г. 2) 15 3) 0 4) Приказ № 08-л от 09.01.2024 «Об устранении нарушений документально-выездной проверки некоторых вопросов ФХД» 5) срок не вышел (срок устранения 13.01.2025 г.)
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	приказ № 10-л от 09.01.2024 г. «О пожарной безопасности в ГАПОУ СО «НТТМПС»
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального подразделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	1) Гриценко Н.В. Уральский институт подготовки кадров «21-й век». Обучение по программе пожарно-технический минимум. 16 ч. 28.08.2021 г. удостоверение 2427. 2) Ахметзянов - Уральский институт подготовки кадров «21-й век». Обучение по программе пожарно-технический минимум. 16 ч. 28.08.2021 г. удостоверение 2423. Зайцев В.А., ООО «Западно-сибирский центр профессионального обучения» - «Обеспечение комплексной безопасности учреждения (повышение квалификации - 72 часа) в образовательной организации». 72 часа. Удостоверение УД-2022/КПК-3136 от 22.12.2022. 3) обучение проводится в соответствии с планом пожарно-технического минимума. 4) обучение обучающихся ППБ проводится в рамках курса ОБЖ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений) обучение проводится в соответствии с графиком

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
			инструктажи проводятся ежегодно (март, октябрь) периодичность - 2 раза в год
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств 2) наличие журнала учета средств 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	1) достаточно /огнетушители 86 шт.: ОП-4: 57 шт., 4 из них до 12.2025 г., 2 до 08.2024 г., 10 из них 2024 года, ОУ-3: 23 шт., из них 3 шт. до 12.2025 г. ОУ-5: 1 шт., ОП-5: 2 шт., до 12.2025 г., ОП-10: 1 шт., ОП-8(3) – 1 шт., ОП-8: 1 шт. Пожарный шкаф для размещения и обеспечения сохранности технических средств, применяемых во время пожара – 7 шт. 2) журнал учета средств в наличии 3) проверка средств на срок годности проведена, при необходимости средства заменены и перезаряжены: 06.12.2023 г., 22.12.2023 г.
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	1)наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2)договор на обслуживание (указать реквизиты); 3)наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующий этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4)договор на обслуживание (указать реквизиты); 5)наличие иных систем пожарной автоматики	1) автоматическая пожарная сигнализация оборудована на всех объектах техникума с выводом сигнала на пульт сотрудника охраны объекта (техникума). Оборудование АПС включает в себя: – <b>Контакт RIPR (ИПР-Р) Ритм</b> извещатель пожарный ручной радиоканальный входит в состав радиоканальной охранно-пожарной системы. Используется для ручной подачи сигнала пожарной тревоги в случае, если кто-то из людей визуально обнаруживает задымление или возгорание. Извещатели размещены на каждом этаже зданий объекта. – <b>Рокот-3</b> – система речевого оповещения пожарная; – <b>НБО-12В-01</b> – оповещатель охранно-пожарный световой для обозначения эвакуационных выходов. <b>договор о техническом обслуживании средств АПС № 196/НТТМПС/2023 от 22.12.2023 г. заключен с ИП Захаров М.М. система АПС в наличии, исправна</b>
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	да 1 площадка. Эвакуационные выводы для людей – 6 Эвакуационные выезды для транспорта – 2 2 площадка. Эвакуационные выходы для людей – 7 Эвакуационные выезды для транспорта – 2

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	да акт № 14 - технического контроля электроснабжения и электрооборудования в ГАПОУ СО «НТТМПС» от 20.06.2024 г.
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1)внутреннее; 2)наружное	1) внутреннее противопожарное водоснабжение <u>1 площадка:</u> на лестничных клетках, на каждом этаже зданий установлены пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованные пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами. Кол-во пожарных кранов - 23 шт. Скорость водоотдачи - 3 л/сек. акт № 18 - технического обследования и проверки внутренних пожарных кранов на водоотдачу в ГАПОУ СО «НТТМПС» от 20.06.2024 г. <u>2 площадка:</u> отсутствует внутренний противопожарный водопровод 2) наружное противопожарное водоснабжение – испытания проведены. акт испытания пожарных гидрантов на водоотдачу от 13.05.2024 г., проведенного представителем государственной противопожарной службы и обслуживающей организацией АО «НПК «Уралвагонзавод»/цех 860
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	декларация зарегистрирована Отделом надзорной деятельности и ПР г. Нижний Тагил и ГГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области: Юности, 9, от 11.05.2022 г. № 65-476-370-ТО-00242 – здание учебного корпуса, № 65-476-370-ТО-00243 – здание общежития, № 65-476-370-ТО-00244 – здание учебных мастерских; Восточное шоссе, 26 от 11.05.2022 г. № 65-476-370-ТО-00245 – здание корпуса теоретических занятий, от 11.05.2022 г. № 65-476-370-ТО-00246 – здание общественно-бытового корпуса, № 65-476-370-ТО-00247 – здание учебно-производственных мастерских
33.	<b>Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия</b>		
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1)предписание/акт (указать реквизиты) 2)количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных	1) предписаний нет

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		<p>нарушений, срок устранения которых истек;</p> <p>4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утверждён);</p> <p>5) отчеты об устранении нарушений</p>	
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	<p>1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты);</p> <p>2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;</p> <p>3) обучение сотрудников</p>	<p>1) обучение руководителя 18.05.2023 г., личная медицинская книжка № 21756773</p> <p>2) обученный ответственный в организации имеется</p> <p>3) профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация сотрудников осуществляется в соответствии с графиком выполнено – 100%</p>
36.	Организация питания обучающихся	<p>1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;</p> <p>2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;</p> <p>3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);</p> <p>4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты)</p>	<p>1) столовая;</p> <p>2) 100 % пищеблок оснащен оборудованием и столовой мебелью;</p> <p>3) акт № 15 от 20.06.2024 г. технического контроля соответствия оборудования столовой паспортным характеристикам в 2024/2025 учебном году;</p> <p>4) за счет собственной столовой, государственный контракт на поставку продуктов питания № 32312588187 от 07.08.2023 г.</p>

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся). 6) паспортизация пищеблока	5) в соответствии с требованиями по организации питания в ОО имеются; 742 обучающихся/100% 6) паспорт столовой имеется
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	медицинский осмотр в соответствии с установленным графиком выполнено 100%
38.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых излучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	отсутствует
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	
40.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие мед. кабинета (если иное - указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности 3) обеспеченность медицинским персоналом	1) в наличии 2) № ЛО-66-01-002804 от 21.08.2014 3) медицинским персоналом не обеспечены
41.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при	указать реквизиты	результаты лабораторного исследования имеются ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» /экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 09/18117-24 от 05.07.2024

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
	проведении работ по системе водоснабжения необходимо предоставить данные исследования после проведения этих работ)		
42.	<b>Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19</b>		
43.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха	наличие/отсутствие	в наличии, 131 шт. договор № ЕК-20-8433 от 12.08.2020 г.
44.	Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета	наличие/отсутствие	в наличии
45.	Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты	наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)	в наличии, 32 шт. договор № ЕК-20-8433 от 12.08.2020 г.
46.	Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток	наличие/отсутствие	в наличии/ закуплены в достаточном количестве для организации образовательного процесса
47.	Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров	наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся воспитанников): до 100 человек – 2	в наличии, 20 шт. договор № ЕК-20-8433 от 12.08.2020 г. договор № 143 от 15.10.2020 г.

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук)	
48.	<b>Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации</b>		
49.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	1) предписание/акт проверки (указать реквизиты); 2) количество неустранимых недостатков; 3) количество неустранимых недостатков, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 5) отчеты об устранении недостатков	1) предписаний нет/акт обследования инженерно-технической укреплённости и антитеррористической защищенности объекта Нижнетагильский ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» - Каждое полугодие: № Д/д 637 от 23.11.2023 г., № Л/д 637 от 17.06.2024 2) неустранимых недостатков нет 3) нет 4) отсутствует 5) отсутствуют
50.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта территории)	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1)Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2)ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3)Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области(дата); 4)Главного управления Мини-	<b>Паспорт безопасности объектов (территорий)</b> разработан, согласован в подразделениях: – ГУ МЧС России по Свердловской области (30.01.2023 г.); – Нижнетагильского ОВО - филиал ФГКУ ВНГ России по Свердловской области (23.12.2022 г.); – Отдел управления ФСБ России по Свердловской области (20.01.2023 г.) Разработан, согласован

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		стерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области(дата)	
51.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	в наличии/ приказ № 13-л от 09.01.2024 г. «О назначении ответственных за направления комплексной безопасности в 2024 году»
52.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	1)количество обученных сотрудников; 2)количество инструктажей	1) обучены 92 сотрудника 2) 5 инструктажей
53.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	планы эвакуации расположены на каждом этаже зданий. Выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.143-2009, с требованиями Системы стандартов безопасности труда. Приказ № 243-Л от 09.08.2021 г. «Об утверждении плана эвакуации из помещений техникума»
54.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	организовано в соответствии с требованиями по антитеррористической безопасности объектов образования приказ № 364-л от 30.12.2023 г. «Об организации пропускного и внутриобъектового режима в ГАПОУ СО «НТТМПС»
55.	Организация физической охраны	1)предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2)заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);	организация физической охраны в соответствии с требованиями по антитеррористической безопасности объектов образования заключен государственный контракт № ГК-32312988369 от 12.12.2023 г. с ООО ЧОО «Гром-НТ»

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		3)заключен договор с частным охранным предприятием(указать реквизиты)	
56.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1)наличие и исправность; 2)вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3)договор на обслуживание (указать реквизиты); 4)КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5)КТС не обслуживается (причина, меры)	1) в наличии, исправна 2) на посту охраны имеется стационарная и носимая кнопки тревожной сигнализации. Договор № 6741N01085/то на оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах от 22.12.2023 г. с ФГУП «Охрана» Росгвардии по Свердловской области сигнал оповещения выводится на пульт централизованной охраны № 2 Нижнетагильского ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области». Тип устройства передачи сигнала – по каналу связи интернет, на срабатывание сигнализации реагирует группа задержания Нижнетагильского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области». 3) договор от 09.01 2024 г. № 637 «Об экстренном реагировании наряда вневедомственной охраны в случае срабатывания тревожной сигнализации»
57.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1)наличие и исправность; 2)договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) в наличии, исправна <b>Система экстренного оповещения о возникновении ЧС:</b> Автоматическая пожарная сигнализация оборудована на всех объектах техникума с выводом сигнала на пульт сотрудника охраны объекта, охватывает 100% площади объекта, оповещение идет в автоматическом и ручном режиме. Оборудование АПС включает в себя: – Контакт RIPR (ИПР-Р) Ритм извещатель пожарный ручной радиоканальный входит в состав радиоканальной охранно-пожарной системы. Используется для ручной подачи сигнала пожарной тревоги в случае, если кто-то из людей визуально обнаруживает задымление или возгорание. Извещатели размещены на каждом этаже зданий объекта. – Рокот-3 – система речевого оповещения пожарная; НБО-12В-01 – оповещатель охранно-пожарный световой для обозначения эвак. выходов;

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
			<p>– объект оборудован автономными системами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении ЧС</p> <p><b>Договор о техническом обслуживании средств АПС № 196/НТТМПС/2023 от 22.12.2023 г. заключен с ИП Захаров М.М.</b></p> <p>Дублированный сигнал о ЧС выводится на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта: наименование программно-аппаратного комплекса: «Комплексная система мониторинга, оповещения о ЧС «Стрелец-мониторинг», <b>договор технического мониторинга и обслуживания с ООО «Актай-Мониторинг» № 336/1-24-ТМО от 01.01.2024 г.</b></p>
58.	Система охранной сигнализации	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	<p>1) на объекте отсутствует охранную деятельность осуществляют сотрудники <b>ООО ЧОО «Гром-НТ» круглосуточно</b></p> <p><b>2) государственный контракт № ГК-32312988369 от 12.12.2023 г.</b></p>
59.	Система видеонаблюдения	<p>1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации);</p> <p>2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру);</p> <p>3) вывод изображения;</p> <p>4) договор на обслуживания (указать реквизиты)</p>	<p>1) в наличии</p> <p>2) система видеонаблюдения и охранного телевидения включает в себя:</p> <p><u>1 площадка. ул. Юности, 9:</u></p> <p>– наружные камеры видеонаблюдения – 17 камер, расположенных по периметру объекта;</p> <p>– камеры внутреннего видеонаблюдения – 11, расположенные по этажам зданий</p> <p><u>2 площадка. ул. Восточное ш., 26:</u></p> <p>– наружные камеры видеонаблюдения – 12 камер, расположенных по периметру объекта;</p> <p>– камеры внутреннего видеонаблюдения – 10, расположенные по этажам зданий</p> <p>3) устройства для хранения информации с камер видеонаблюдения: видеоизображение в онлайн-режиме выводится на пульт сотрудника охраны. Хранение видеоинформации осуществляет накопитель LTV RNE-163 00, 16-канальный IP-видеорегистратор. Внутреннее хранилище - 2x SATA (8</p>

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
			<p>Тб) срок хранения видеoinформации составляет 30 дней. Зона охвата видеонаблюдения: внутренняя часть зданий, входная группа и прилегающая территория система видеонаблюдения объекта находится в рабочем состоянии с выводом изображения на монитор сотрудника охраны ООО ЧОО «Гром-НТ» с фиксации видеозаписи событий <b>4) договор № 20240126-1 от 26.01.2024 г. обслуживания системы видеонаблюдения</b></p>
60.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	<p>1) в наличии: <u>1 площадка. ул. Юности, 9</u> – здание общежития 1 эт., учебный корпус – 1 этаж <u>2 площадка. ул. Восточное шоссе, 26</u> – здание УПМ 1 эт., общественно-бытовой корпус – 1 этаж оборудование постов охраны для охраны включает в себя: систему видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации организовано в соответствии с требованиями по антитеррористической безопасности объектов образования</p>
61.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	<p>наличие контрольно-пропускных пунктов: <u>1 площадка. ул. Юности, 9.</u> Въезд транспорта на территорию объекта контролируется сотрудником ООО ЧОО «Гром-НТ» при помощи системы видеонаблюдения <u>2 площадка. ул. Восточное шоссе, 26.</u> Контрольно-пропускной пункт: есть, въезд транспорта на территорию ограничен через пропускной пункт ООО «ЧОО «РТО-Гард», на территории комплекса имеется два автоматических шлагбаума. Кроме того, въезд транспорта на территорию объекта контролируется на посту охраны зданий при помощи системы видеонаблюдения охранную деятельность осуществляют сотрудники ООО ЧОО «Гром-НТ» Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режиме на объектах,</p>

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
			утверждена директором НТТМПС, согласованная с директором ООО ЧОО «Гром-НТ»
62.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) в наличии/для исполнения договорных обязательств по договору на оказание охранных услуг, на центральных постах массового пребывания людей, сотрудники ООО ЧОО «Гром-НТ» 2) используют ручные металлоискатели
63.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, меры)	1) в наличии, исправна/система Электронная проходная PERCo-KT02.3 предназначена для организации контроля доступа по принципу разрешено/запрещено через ОДНУ точку прохода – электронную проходную, турникет, электромеханический замок. Места размещения: <u>1 площадка. ул. Юности, 9:</u> – учебный корпус – 1 этаж, рядом с постом сотрудника охраны; – общежитие – 1 этаж, рядом с постом сотрудника охраны. <u>2 площадка. ул. Восточное шоссе, 26:</u> центральный вход общественно-бытового корпуса – 1 этаж, рядом с постом сотрудника охраны; запасной вход общественно-бытового корпуса – 1 этаж, рядом с постом сотрудника охраны организовано в соответствии с требованиями по антитеррористической безопасности объектов образования
64.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) ограждение объекта (территории) имеется <u>1 площадка. ул. Юности, 9:</u> по периметру объекта имеется 3 штуки металлических ворот и шлагбаум. Для въезда на территорию объекта предусмотрены одни ворота, обеспечивающие жесткую фиксацию их створок в закрытом положении <u>2 площадка. ул. Восточное шоссе, 26.</u> – не предусмотрено по проекту. Въезд транспорта на территорию ограничен через пропускной пункт ООО «ЧОО «РТО-Гард» Организовано в соответствии с требованиями по антитеррористической безопасности объектов образования

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
65.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	<b>Контрольно-пропускной пункт:</b> <u>1 площадка. ул. Юности, 9.</u> – отсутствует. Въезд транспорта на территорию объекта контролируется сотрудником ООО ЧОО «Гром-НТ» при помощи системы видеонаблюдения. <u>2 площадка. ул. Восточное шоссе, 26.</u> – не предусмотрено по проекту. Въезд транспорта на территорию ограничен через пропускной пункт ООО «ЧОО «РТО-Гард» организовано в соответствии с требованиями по антитеррористической безопасности объектов образования
66.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) отсутствует 2) не предусмотрены требованиями по антитеррористической защищенности объектов и территорий второй категории опасности
67.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1) 1 площадка. Ограждение объекта имеется, нарушение целостности ограждения отсутствует. 2 площадка. Ограждение объекта (территории) не предусмотрено по проекту. 3) 1 площадка. Металлический решетчатый забор из прутка (d= 20 мм.) высотой 2 метра. По периметру объекта имеется 3 штуки металлических ворот и шлагбаум. Для въезда на территорию объекта предусмотрены одни ворота, контроль въезда транспорта на территорию осуществляют наружные камеры видеонаблюдения
68.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	1) в наличии 2) исправно Система наружного освещения – на стенах зданий, освещает прожекторами по периметру объекта (территории), состояние – исправное. Дополнительное освещение уличными прожекторами городских улиц вдоль фасада зданий по ул. Юности, Восточное шоссе

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
69.	<b>Раздел 8. Информационная безопасность</b>		
70.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	акт № 16 от 20.06.2024 г. о проведении ревизии библиотечного фонда на выявление литературы экстремистской направленности
71.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	в наличии/ доступ к сети Интернет обеспечивают провайдеры: - <b>ООО «Нижнетагильские компьютерные сети»</b> , договор № 99-23 от 22.12.2023 г.; - <b>ПАО «Ростелеком»</b> , договор № 566002272950 от 09.01.2024 г.
72.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	65
73.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	в наличии/с интернет-провайдером <b>ООО «Нижнетагильские компьютерные сети»</b> , договор № 99-23 от 22.12.2023 г., с <b>ПАО «Ростелеком»</b> , договор № 566002272950 от 09.01.2024 г., на основании которого провайдер обеспечивает контент фильтрацию (блокировку доступа к сайтам несовместимыми с целями образования – экстремистского, националистического, порнографического характера и т.п.)
74.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1)наименование и тип контент – фильтра; 2)все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент – фильтр	1) приложение "КОНТЕНТ-ФИЛЬТР" lidrekon.ru 2) Dr. Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) 3) тип контент-фильтра – программный выполнена установка контент-фильтра, блокирующего выход к интернет ресурсам, причиняющим вред здоровью и развитию детей
75.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	программное решение системы контентной фильтрации при использовании сети Интернет установлено, настроено и проверено акт проверки исправности системы контент - фильтрации № 19 от 20.06.2024 г. приняты меры по защите прав обучающихся от информации пропаганды и агитации, наносящих вред их здоровью и развитию

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
76.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	приказ № 13-л от 09.01.2024 г. «О назначении ответственных за направления комплексной безопасности в 2024 году»
<b>Раздел 9. Безопасность дорожного движения</b>			
78.	Безопасность школьных перевозок	<p>1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасного дорожного движения (указать реквизиты);</p> <p>2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);</p> <p>3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);</p> <p>4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;</p> <p>5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;</p> <p>6) организация пред рейсового и после рейсового осмотра (технического и медицинского) (кем проводиться, указать реквизиты);</p> <p>7) дата последнего технического</p>	перевозка детей не осуществляется

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		осмотра (указать реквизиты документа); 8)укомплектованность водителями; 9)стаж работы водителя, обучение	
79.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее паспорт)	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)	1) в наличии 2) паспорт дорожной безопасности утвержден 20.06.2024. 3) паспорт согласован начальником ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» подполковником полиции С.А. Бернгардтом.
80.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внешкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	отсутствует
81.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	отсутствует
82.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	в наличии

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
83.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национального стандарта Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части	1) ограждение объекта имеется, нарушение целостности ограждения отсутствует 2) 2 пешеходных перехода (около учебных комплексов по адресу: ул. Юности, 9, Восточное ш., 26) 3) тротуары имеются, исключена возможность движения пешеходов по проезжей части
84.	Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности	Наличие/отсутствие	в наличии
85.	<b>Раздел 10. Охрана труда</b>		
86.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в организации	указать реквизиты	приказ № 13-л от 09.01.2024 г. «О назначении ответственных за направления комплексной безопасности в 2024 году»
87.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	коллективный договор ГАПОУ СО «НТТМПС» на 2023-2026 годы от 04.09.2023 г. (утв. на общем собрании трудового коллектива работников ГАПОУ СО «НТТМПС», протокол № 2 от 04.09.2023 г.). Зарегистрирован ГКУ «Нижнетагильский ЦЗ» № 28-к от 15.09.2023 г.
88.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя по 40-часовой программе по охране труда в АНО ДПО «УЦ «Развитие» - 4 чел. (выписки из протоколов № озОТ-138/24, № озОТ-137/24, № озОПП-48/24, № озСИЗ-29/24 от 11.04.2024 г.). Выданы удостоверения. 2) обучение членов комиссии по 40-часовой программе по охране труда в

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		(наличие документа, указать реквизиты)	АНО ДПО «УЦ «Развитие» - 4 чел. (выписки из протоколов № озОТ-138/24, № озОТ-137/24, № озОПП-48/24, № озСИЗ-29/24 от 11.04.2024 г.). Выданы удостоверения.
89.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	в наличии
90.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	имеется пакет инструкций/ Приказ № 93-л от 29.03.2022 г. « Об утверждении инструкций по охране труда»
91.	Наличие журналов по проведению инструктажей по вопросам охраны труда	наличие/отсутствие	в наличии: журнал регистрации вводного инструктажа по ОТ; журнал регистрации инструктажа на рабочем месте по ОТ; журнал регистрации инструктажа обучающихся по ОТ при организации общественно-полезного, производительного труда и проведении внеклассных мероприятий; журнал административно-общественного контроля по ОТ; журнал I ступени контроля состояния техники безопасности и охраны труда
92.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	приказ № 03-л от 09.01.2024 г. «О проведении инструктажей по безопасности труда в службах техникума» В соответствии с графиком
93.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации	1) количество рабочих мест, всего - 74; 2) количество аттестованных рабочих мест - 72; 3) количество неаттестованных рабочих мест - 0, планируемые сроки специальной оценки условий труда – IV квартал 2029 г.

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
94.	<b>Раздел 11. Ремонтные работы</b>		
95.	Проведение капитального ремонта	виды работ	нет
96.	Проведение текущего ремонта	виды работ	частичный ремонт коридоров, кабинетов текущий ремонт отопительной системы проводится в рамках подготовки к НУГ капитальный ремонт крыши здания теоретических занятий (Восточное шоссе, 26)
97.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2024 год и последующие годы	капитальный ремонт системы отопления УПМ (Восточное шоссе, 26) капитальный ремонт крыши УПМ (Восточное шоссе, 26)

Директор



Н.В. Гриценко